

Adresat:**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Na zadanie pn.: „Wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”.

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
ul. Armii Krajowej 24
11-220 Górowo Iławeckie
NIP 743-16-41-598

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) rodzaj zamówienia: usługa.
- 2) Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej.
Adres obiektu: ul. Armii Krajowej 24, 11-220 Górowo Iławeckie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej oraz odgromowej zgodnie z art.62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „[...]co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów [...]” w budynkach Szpitala zlokalizowanych po w/w adresem.

II. Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

- Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku oraz WLZ (wewnętrzna linia zasilania),
- Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
- sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, ułożenia przewodów, rezystancji uziomów,
- Sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń,
- Pomiary elektryczne w zakresie:
 - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania,
 - sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
 - sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
 - sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych.

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzi dla każdego budynku w formie papierowej protokół przeglądu instalacji elektrycznej, który w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu,
- nazwę Wykonawcy zlecenia, dane osoby wykonującej pomiary oraz jej uprawnienia,
- dane zleciiodawcy,
- nazwę, oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,
- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu,
- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w pomieszczeniach (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),
- wykaz stwierdzonych usterek i nieprawidłowości oraz określenie zaleceń pokontrolnych,
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
- wskazanie daty wykonania następnej kontroli.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołów należy załączyć kopię uprawnień budowlanych oraz uprawnień do dokonywania pomiarów osób przeprowadzających pomiary. Harmonogram robót oraz sposób przygotowania pomieszczeń do badań zostanie ustalony między stronami po podpisaniu umowy.

Szczegółowe wymagania zamawiającego, wzajemne obowiązki stron, warunki realizacji zamówienia przedstawione zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej oferty.

Zestawienie budynków:

- Budynek użytkowy (z pokojami dla pacjentów) – kubatura 1.175,25m³, pow. użytkowa 191,44m², kondygnacje: piwnica, parter+ poddasze użytkowe,
 - Budynek kotłowni – kubatura 289,30m³, pow. użytkowa 67,25m², kondygnacje: parter,
 - Budynek zabiegowy (fizjoterapii) – kubatura 3.993,3m³, pow. użytkowa 855,43m², kondygnacje: parter + poddasze użytkowe,
 - Budynek główny Szpitala – kubatura 6.881,01m³, pow. użytkowa 1.666,08m², ilość kondygnacji: piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze użytkowe,
 - Budynek z kuchnią – kubatura 1.311,00m³, pow. użytkowa 330,00m², kondygnacje: parter, I piętro,
 - Budynek agregatorni – kubatura 620m³, pow. użytkowa 120,20m², kondygnacje: parter.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2020 r.
 3. Adresatowi zapytania ofertowego przysługuje prawo wykonania oględzin obiektów objętych zadaniem oraz pozyskania innych informacji niezbędnych do realizacji zadania.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
 - 1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 - 2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: „Wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”,
 - 3) ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbami oraz słownie,
 - 4) w ofercie należy podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto,
 - 5) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 - 6) oferta ma obejmować całość zamówienia,
 - 7) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę.
 5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: cena 100 %.
 6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
 - 2) paraflowany projekt umowy.
 7. Opis sposobu obliczenia ceny:


W cenę należy wliczyć:

 - 1) wszystkie koszty związane z realizacją zadania,

- 2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
8. Miejsce i termin złożenia ofert:
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2020 r., do godz. 12⁰⁰, w zaklejonej kopercie, w sekretariacie, w siedzibie zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
9. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: inspektor ds. zamówień publicznych Andrzej Puszko, tel. 89 762-70-71, e-mail: przetargi@szpitalgorowo.pl.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy: podpisanie umowy przez strony nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Termin związania ofertą – 21 dni od daty upływu terminu do złożenia oferty, określonej w p. 9.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia oferty lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.
2. Projekt umowy.

Opracował:

Inspektor ds. zamówień
publicznych
.....
mgr inż. Andrzej Puszko

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO

.....
Danuta Kamińska
(dyrektor – pieczęć i podpis)